


平面図1 1/25




工事仕様書	
処理人槽	合併浄化槽 21~30人槽用 標準仕様
システム構成	φ692 (mm) H=2,030 x 3ユニット ※嵩上げH=300使用時
有効寸法	5.4 x 1.2 x 1.530 (m)
有効面積	20.196 (m <sup>2</sup> )
処理能力水量	6,216 (リッル/日)

## 平面図2 1/25 プレスト管排水

## 平面図3 1/25 上部マンホール

断面図 1/25



### 展開図 1/25 (嵩上げ無しの場合)

