

バイオクリーンFタイプ
多人槽用 施工要領書
(11人槽以上用)
自然放流型対応エアリフト仕様

株式会社大通バイオクリーン



No. 1
バイオクリーンFタイプ
多人槽用施工要領

着工前・墨出し
スプレー、石灰等で設置
位置の確認をします。



No. 2
バイオクリーンFタイプ
多人槽用施工要領

本体搬入状況
納品書と実際に納入
された部材数を確認
して下さい。



No. 3
バイオクリーンFタイプ
多人槽用施工要領

掘削状況
工事仕様書の寸法等
に従って掘削して下
さい。



No. 4
バイオクリーンFタイプ
多人槽用施工要領

地質確認
粘性の高い地層や湧水がないか掘削状況の確認を行って下さい。



No. 5
バイオクリーンFタイプ
多人槽用施工要領
掘削高の調整
掘削底面の掘削高の調整は川砂利又は5号碎石等粒径の揃った砂利等で埋戻しを行って下さい。



No. 6
バイオクリーンFタイプ
多人槽用施工要領
コンクリート製平板設置
コンクリート製平板を工事仕様書に従って設置して下さい。平板4枚の間隔は150~200mmが適当です。



No. 7

**バイオクリーンFタイプ
多人槽用施工要領**

止水シート設置

重力浸透防止のため
付属の止水シートを
布設して下さい。



No. 8

**バイオクリーンFタイプ
多人槽用施工要領**

本体設置

工事仕様書の寸法に
従って本体を設置し
ていきます。



No. 9

**バイオクリーンFタイプ
多人槽用施工要領**

砂利埋戻し

本体がズれないように
注意しながら、川砂利
や5号砕石等粒径の
揃った砂利等で埋戻
しを行って下さい。



No. 10

**バイオクリーンFタイプ
多人槽用施工要領**

エアリフト仕様の場合

本体設置例

**浄化槽流出側接続
(バイオクリーン槽流入側
接続)**



No. 11

**バイオクリーンFタイプ
多人槽用施工要領**

**エアリフト仕様の場合
本体設置例**

**流入配管が本体を貫く
ように繋がります。**



No. 12

**バイオクリーンFタイプ
多人槽用施工要領**

**エアリフト仕様の場合
本体設置例**

バイオクリーン本体間接続例



No. 13

バイオクリーンFタイプ

多人槽用施工要領

エアリフト仕様の場合

本体設置例

接続管を各ユニットの芯に合わせます。

接続管の勾配を確認して下さい。



No. 14

バイオクリーンFタイプ

多人槽用施工要領

エアリフト仕様の場合

本体設置例

本体内には流量調整の為の回転ゲートが付きます。



No. 15

バイオクリーンFタイプ

多人槽用施工要領

マンホール設置

設置完了